

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10
Телефон доверия 8 (39169) 3-51-37

г. Зеленогорск, ул. Мира, 54
(место составления акта)

« 04 » октября 2018 г.
(дата составления акта)

«16» часов « 42 » минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 102

По адресу/адресам 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 54
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 03.09.2018 г. № 102
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
комбинированного вида № 17 "Здоровячок"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» сентября 2018 г. с 10 час.05 мин. до 13 час. 08 мин. Продолжительность 3 часа 03 минуты
«25» сентября 2018 г. с 09 час.13 мин. до 11 час. 44 мин. Продолжительность 2 часа 31 минута
«04» октября 2018 г. с 16 час.03 мин. до 16 час. 37 мин. Продолжительность 34 минуты

Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 6 часов 08 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России»
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а):** *(заполняется при проведении выездной проверки)* Киселева Елена Владимировна 04.09.2018 г.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

в 15 ч. 20 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: инспектор ОФПН ФГКУ «Специальное управление

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица

ФПС № 19 МЧС России» Корниенко Анна Васильевна

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций указываются фамилии,

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,2 м. (помещения класса Ф1.1

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

при числе эвакуирующихся более 15 чел.) (группа № 6 (2 ясельная): выход из раздевалки на лестничную клетку (20 человек (фактически 0,8 м)); выход из игровой в раздевалку (20 человек (фактически 0,78 м.)); группа № 5 (младшая): выход из игровой в раздевалку (19 человек (фактически 0,74 м)); выход из раздевалки на лестничную клетку (19 человек (фактически 0,8 м)); группа № 7 (подготовительная): выход из игровой в раздевалку (18 человек (фактически 0,8 м)); выход из раздевалки на лестничную клетку (18 человек (фактически 0,8 м)); группа № 8 (средняя): выход из игровой в раздевалку (21 человек (фактически 0,8 м)); выход из раздевалки на лестничную клетку (21 человек (фактически 0,8 м)); выход из спальни в игровую группы (фактически 0,8 м)); выход из игровой группы на лестничную клетку (21 человек (фактически 0,8 м) (Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16; Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна).

2. Ширина эвакуационных выходов в свету из помещения музыкального зала при числе эвакуирующихся более 15 человек составляет менее 1,2 м (фактически 0,8 м) (Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16; Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна).

3. Ширина эвакуационных выходов в свету из помещения спортивного зала при числе эвакуирующихся более 15 человек составляет менее 1,2 м (фактически 0,8 м) (Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16; Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна).

4. Ширина эвакуационных выходов из коридора 1-го этажа на лестничные клетки в свету при числе эвакуирующихся более 15 человек составляет менее 1,2 м (фактически: выход в л/к № 1, № 2, № 3, № 4 составляет 0,8 м) (Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16; Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна).

5. Ширина эвакуационных выходов в свету из помещений класса Ф 1.1 при числе эвакуирующихся менее 15 человек составляет менее 0,8 м (фактическая ширина санузлов групп детского сада 0,58-0,68 м) (Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16; Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна).

6. Ширина эвакуационного выхода в свету из кабинета делопроизводителя составляет менее 0,8 м (фактически 0,6 м) (Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16; Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна).

7. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не оборудованы пожарным запорным клапаном (Правила противопожарного режима в РФ п. 57; Заведующий МБДОУ д/с 17 Киселева Елена Владимировна).

8. Здание не дооборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-го типа)(поэтажно: в каждой группе отсутствуют световые оповещатели «Выход» над

Служба МЧС
г. Иркутск, ул. Спасская
хотел

эвакуационными выходами из спальных комнат в игровые, из игровых в раздевалки групп, из раздевалок групп в л/к здания)(Нормы пожарной безопасности 104-03 п. 4.1 таблица № 1; Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна).

9. Здание не дооборудовано эвакуационным освещением, находящимся в круглосуточном режиме работы или включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (Правила противопожарного режима в РФ п. 43, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна).

10. Ширина эвакуационного выхода в свету из кабинета дефектолога составляет менее 0,8 м (фактически 0,6 м) (Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16; Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна).

11. Не обеспечивается специально обученным персоналом обследование целостности конструкции металлических наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа) и ограждения кровли с периодичностью не менее 1 раза в год с составлением акта по результатам проверки (Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р п. 177; ГОСТ Р 53254-2009 п 1.1, п. 6.1.4; Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна).

12. Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения прачки (грязный цех) составляет менее 0,8 м (фактически 0,68 м) (Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16; Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна).

13. Допускается размещение (установка) на путях эвакуации (в проходах, коридорах, тамбурах) различных изделий, оборудования и других предметов (1 этаж: общий коридор здания (размещены диваны, столы, тумбы и т.д.) (Правила противопожарного режима в РФ п. 36 (б), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна).

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ОФГПН СУ ФПС № 19 МЧС России об
устранении нарушений от 04.10.2018 № 102/1/54

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОФГПН СУ ФПС № 19

(должность, фамилия, инициалы государственного

МЧС России А.В. Корниенко

инспектора по пожарному надзору)



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Заведующий МБДОУ д/с № 17

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

Киселева Елена Владимировна

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.

« 04 » октября 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)