



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049

Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

*Красноярский край, г. Канск,
ул. 40 лет Октября, 66А*

*«18» марта 2016 г.
15 ч. 00 мин.*

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица
№ 14/81/360/2016**

По адресу: *663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 66А.*

На основании: распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Ступина С.А. от 05.02.2016 № 360-р/кр

была проведена плановая документарная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 17 «Здоровячок» (далее по тексту – МБДОУ д/с № 17).

Дата и время проведения проверки:

с 10 ч. 00 мин. 14 марта 2016 г. до 15 ч. 00 мин. 18 марта 2016 г.

Продолжительность проверки: 5 рабочих дня

Акт составлен: Восточным территориальным отделом Енисейского управления Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Е.В. *Е.В. Киселева* 14.03.2016 г. 10 ч. 00 мин.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку:

Главный государственный инспектор Восточного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Подашовка Анатолий Яковлевич.

При проведении проверки присутствовал: Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна.

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

Сведения о проверяемой организации

Адрес юридического лица: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 54.

Местонахождение, почтовый адрес объекта: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 54.

Реквизиты:

ОГРН - 1102453000726,

ИНН - 2453015552,

КПП - 245301001,

ОКВЭД – 80.10.1,

ОКПО –69127990.

Руководитель предприятия - Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Елена Владимировна,
действует на основании Устава, утверждённого распоряжением администрации ЗАТО г.
Зеленогорска № 1228-р от 23.06.2015 г.

Телефон - 8 (39169) 3-80-41.

Потребление электроэнергии осуществляется по контракту электроснабжения с ПАО
«Красноярскэнергосбыт» № 1798 от 11.01.2016 г.

Краткая характеристика установленного оборудования

Установленная мощность 128,58 кВт ;

Электроснабжение помещений осуществляется от ТП-142 10/0,4 кВ с ТМ 320 кВА и от ТП 102
10/0,4 кВ с ТМ 400 кВА МУП ЭС ВРУ-0,4 кВ ;

Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП:

напряжением 6,10,110 кВ - нет;

напряжением 0,4 кВ – нет;

Источники электроснабжения на балансе или в эксплуатации – нет;

Другие характеристики предприятия:

Теплоснабжение здания (строения, сооружения) , МБДОУ д/с № 17 находящегося по адресу:
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 54, осуществляется по договору
теплоснабжения № 452/Т от 30.12.2015 г. с МУП ТС, МБДОУ д/с № 17 ведет эксплуатацию
помещений, здания, сооружения и расположенных в них тепловых сетей и тепловых
энергоустановок.

МБДОУ д/с № 17 осуществляет эксплуатацию помещений: тепловой пункт и систему отопления,
на праве оперативного управления, согласно свидетельству о государственной регистрации права
№ 24ЕИ 778159 от 25.01.2011 г.

Объём потребления тепловой энергии – 0,120 Гкал/час.

Источники теплоснабжения на балансе или в эксплуатации – нет.

в том числе, автономные — нет.

Перечень нежилых зданий, сооружений потребляющих централизованный энергоресурс (наименование объекта/ вид права владения, собственник объекта/ площадь объекта/ год ввода в эксплуатацию/ адрес объекта).	Оснащенность и место установки приборов учета /наличие централизованного снабжения ресурсом		
	Электрическая энергия	Тепловая энергия	Вода
1.	2.	3.	4.
Здание дошкольного образовательного учреждения № 17 – двухэтажное нежилое здание (на правах оперативного управления), общая S = 2245 кв. м, год ввода в эксплуатацию – 1969. Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 22А.	++ Электрощитовая	++ Тепловой пункт	++ На вводе трубопроводов в здание

- Программа энергосбережения разработана и утверждена 14.12. 2012 г.
- Обязательное энергетическое обследование проведено обществом с ограниченной ответственностью «Техническое обслуживание и ремонт», являющегося членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» СРО-Э-068, согласно свидетельству о допуске к работам по проведению энергетических обследований и оформлению энергетических паспортов (энергетический паспорт рег. № ЭП-269-2012-39, декабрь 2012 г.)
- энергетический паспорт соответствует утвержденным требованиям.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 18.03.2016 г.

Главный государственный инспектор

Подашовка А.Я.

(подпись)

Заведующий МБДОУ д/с № 17


Киселева Е.В.


(подпись)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный государственный инспектор Восточного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Подашовка А.Я.




(подпись)


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ д/с № 17 Киселева Е.В..



М.П.

"18" марта 2016 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)