

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных)
мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, д. 29,
тел. (39169) 3-41-09, E-mail: sufps19@24.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 329/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)
учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 24 «Искорки»

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки
№ 329 от «18» сентября 2021 года
в период с «20» октября 2021г. по «26» октября 2021г.

Старшим инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» - государственным
инспектором органа государственного пожарного надзора)

инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по
пожарному надзору капитаном внутренней службы Фроловой Ксенией
Владимировной

проведено внеплановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)
МБДОУ д/с № 24 Рыбачкова А.В.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта в Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	В здании помещения складского назначения не выгорожено противопожарными сертифицированными дверьми 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 30, т.к. части здания и помещение различных классов функциональной пожарной опасности (согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 24 от 04.09.2014 г. инвентарный №04:537:002:000002100:0000 и экспликации к поэтажному плану здания литер Б 1 этаж кладовая кухни (помещение № 29)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; ст. 88, таблица 23, 24.	01.04.2023	
2.	В здании на путях эвакуации для покрытия пола в общих коридорах допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (на путях эвакуации применение горючего линолеума более чем Г1, В2, Д2, Т2, РП1) (согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 24 от 04.09.2014 г. инвентарный № 04:537:002:000002100:0000 и экспликации к поэтажному плану здания литер Б: 2 этаж: коридор (помещение № 3).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; часть 6 статьи 134, таблица 28, таблица 3.	01.04.2023	
3.	В спальнях помещениях, а также в помещениях здания класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1. допускается применение материалов для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) (согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 24 от 04.09.2014 г. инвентарный №	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; часть 7 статьи 134, таблица 3.	01.04.2023	

	04:537:002:000002100:0000 и экспликации к поэтажному плану здания литер Б 1 этаж: детская группа № 1 (полы в приемной и спальне (помещения № 1, 4); детская группа № 2(полы в приемной, игровой и спальне (помещения № 33, 37, 38); детская группа № 3 (полы в приемной, игровой и спальне (помещения № 39, 43, 44); 2 этаж: детская группа № 4 (полы в приемной и спальне (помещения № 21, 26); детская группа № 5 (полы в приемной, игровой и спальне (помещения № 15, 19, 20); детская группа № 6 (полы в приемной, игровой и спальне (помещения № 1, 4, 5)			
4.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации составляет менее 1 м. (согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 24 от 04.09.2014 г. инвентарный № 04:537:002:000002100:0000 и экспликации к поэтажному плану здания литер Б 1 этаж медпункт подсобное помещение (помещение №10) фактически ширина коридора 0,63 м.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3.	01.04.2023	
5.	Ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м. (помещение класса Ф 1.1. при числе эвакуирующихся более 15 человек через указанные выходы) (согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 24 от 04.09.2014 г. инвентарный № 04:537:002:000002100:0000 и экспликации к поэтажному плану здания литер Б 1 этаж: группа №1 (19 детей) из игровой (помещение № 5) в приемную (помещение № 1) фактически 0,85м; из приемной (помещение № 1) в тамбур и непосредственно на улицу (помещения № 23, 24) фактически 0,84; из приемной (помещение № 1) в лестничную	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.4	01.04.2023	

клетку (помещение № 55) фактически 0,75 м; группа № 2 (21 ребенок) из игровой (помещение № 37) в приемную (помещение № 33) фактически 0,85 м; из приемной (помещение № 33) в тамбур и непосредственно на улицу (помещения № 27, 28) фактически 0,82-0,86 м; из приемной (помещение № 33) в лестничную клетку (помещение № 54) фактически 0,82 м; группа № 3 (18 детей) из игровой (помещение № 43) в приемную (помещение № 39) фактически 0,76 м; из приемной (помещение № 39) в лестничную клетку (помещение № 54) фактически 0,82 м; вход в общий коридор (помещение № 32) из лестничной клетки (помещение № 54) фактически ширина 0,83 м; выход из общего коридора (помещение № 32) в лестничную клетку (помещение № 55) фактически 0,9 м; выход из общего коридора (помещение № 32) в тамбуры, ведущие непосредственно на улицу (помещения № 20, 21) фактически 0,80-0,84 м; спортивный зал (помещение № 45, 46) непосредственно на улицу фактически 1 м. 2 этаж: группа № 4 (18 детей) из игровой (помещение № 25) в приемную (помещение № 21) фактически 0,87 м; из приемной (помещение № 21) в лестничную клетку (помещение № 29) фактически 0,85 м; группа № 5 (18 детей) из игровой (помещение № 20) в приемную (помещение № 15) фактически 0,86 м; из приемной (помещение № 15) в лестничную клетку (помещение № 29) фактически 0,85 м; группа № 6 (18 детей) из игровой (помещение № 5) через коридор в приемную (помещение № 1, 3) фактически 0,84-0,88 м; из приемной (помещение № 1) в

<p>лестничную клетку (помещение № 28) фактически 0,86 м; музыкальный зал (помещение № 14) выход в коридор (помещение № 11) фактически 0,78 м; из коридора (помещение № 11) в холл (помещение № 6) фактически 0,75 м ; выход из холла (помещение № 6) на лестничную клетку (помещение № 28) 0,86м.</p>			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласовании с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ д/с № 24 Рыбачкова А.В.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

А.В. Рыбачкова
(подпись)

Старший инспектор отдела федерального государственного

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление

руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

ФПС № 19 МЧС России» - государственный инспектор

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС

России» по пожарному надзору Фролова К.В.

капитан внутренней службы

