

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09
Отдел федерального государственного пожарного надзора
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,
электронный адрес: ZelenOCPN@yandex.ru, телефон доверия г. 3-51-37**

**Предписание N 126/1/1
об устранении нарушений**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица: г.
" Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
деятельности по физическому развитию детей № 28 «Жарки» в лице заведующего
физического лица - правообладателя объекта защиты)

Козорезовой Ольги Владимировны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного ин-
спектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по _____
(наименование органа ГПН)

пожарному надзору № **126** от «25» мая 2021 года,

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» в период:

с 14 час. 30 мин. «08» июня 2021 года по 15 час. 30 мин. «08» июня 2021 года
с 09 час. 30 мин. «11» июня 2021 года по 10 час. 40 мин. «11» июня 2021 года
с 10 час. 00 мин. «16» июня 2021 года по 11 час. 00 мин. «1 июня 2021 года

проведена плановая выездная проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
капитаном внутренней службы Кабаковой Ольгой Ивановной

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
наименование объекта защиты и его адрес)

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физи-
ческому развитию детей № 28 «Жарки», расположенный по адресу: 663690, Краснояр-
ский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 56

совместно с заведующим МБДОУ д/с № 28 Козорезовой Ольгой Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязатель-
ных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п\п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	<p>Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.</p> <p>Согласно техническому паспорту на нежилое здание детского сада № 28 от 27.03.2009 г. № 04:537:002:000005880:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б 2 этаж:</p> <p><i>выход из раздевалки компенсирующей группы (гр, № 3) в общий коридор (из помещения N" 23 в помещение №21);</i></p> <p><i>выход из раздевалки 1 старшей группы (гр, № 5) в общий коридор (из помещения № 44 в помещение № 39);</i></p> <p><i>выход из раздевалки подготовительной группы (гр, № 9) в общий коридор (из помещения № 35 в помещение № 39);</i></p> <p><i>выход из раздевалки 2 старшей группы (гр, № 11) в общий коридор (из помещения № 54 в помещение № 47);</i></p> <p><i>выход из раздевалки 1 подготовительной группы (гр, № 7) в общий коридор (из помещения № 7 в помещение № 1 5)</i></p> <p>1 этаж:</p> <p><i>выход из раздевалки 1 ясельной группы (гр, № 1) в общий коридор (из помещения № 99 в помещение № 98);</i></p> <p><i>выход из раздевалки 2 ясельной группы (гр, М> 2) в общий коридор (из помещения № 68 в помещение № 98);</i></p> <p><i>выход из раздевалки 1 средней группы (гр, М б) в общий коридор (из помещения № 47 в помещение №31);</i></p> <p><i>выход из раздевалки 1 младшей группы (гр, № 10) в общий коридор (из помещения № 8 в помещение № 9);</i></p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1, ч. 1 ст. 6:</p> <p>СП 1.13 130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.3</p>	01.09.2022
2.	<p>Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки не осуществляется.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (п. 71), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	01.09.2022

3.	<p>При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см и при ширине лестниц более 1,5м не предусмотрены поручни с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более не предусмотрен промежуточный поручень. Согласно техническому паспорту на нежилое здание детского сада № 28 от 27.03.2009 г. № 04:537:002:000005880:0000 и экспликация к поэтажному плану литер Б:</p> <p><i>Наружная лестница центрального выхода фактически перепад 0,48м, ширина лестницы 3,0 м;</i></p> <p><i>Наружная лестница блока № 1 фактически перепад 0,48м, ширина лестницы 3,05 м.</i></p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1, ч. 1 ст. 6;</p> <p>СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5</p>	01.09.2022
4.	<p>В здании на путях эвакуации для отделки стен в лестничных клетках допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 0.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, таблица 28. таблица 3.</p>	01.09.2022
5.	<p>В здании на путях эвакуации для покрытия пола в спортивном зале допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2. Согласно техническому паспорту на нежилое здание детского сада № 28 от 27.03.2009 г. № 04:537:002:000005880:0000 и экспликация к поэтажному плану литер Б 2 этаж: физкультурный зал (помещение № 19)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. К ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, таблица 28, таблица 3</p>	01.09.2022
6.	<p>Допускается отделка стен залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях из материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 1. Согласно техническому паспорту на нежилое здание детского сада № 28 от 27.03.2009 г. № 04:537:002:000005880:0000 и экспликация к поэтажному плану литер Б 2 этаж: Музыкальный зал (помещение № 20); Спортивный зал (помещение № 19);</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 134, таблица 3. таблица 29</p>	01.09.2022
7.	<p>Эвакуационный выход наружу из подвального этажа в объем эвакуационной лестничной клетки не отделен от эвакуационной части лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством противопожарной двери:</p> <p><i>дверной проем из подвала в общую лестничную клетку</i></p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1, ч. 1 ст (з.</p> <p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п 1 Г8</p>	01.09.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности и в соответствии с истребованным сроком является обязательным для руководителей организаций, должност

ных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела федерального

(должность, фамилия, инициалы государственного

государственного пожарного надзора

инспектора по пожарному надзору)

Кабакова Ольга Ивановна

«16» июня 2021 г.

С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

(подпись)

«16» июня 2021 г.

Козорезова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) уполномоченного

Заведующий МБДОУ д/с № 28

должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении, которого проводится проверка

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)