

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»  
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09  
Отдел федерального государственного пожарного надзора  
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,  
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37**

**Предписание N 76/ 1/1  
об устранении нарушений**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя

деятельности по физическому развитию детей № 28 «Жарки»

объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № **76** от  
(наименование органа ГПН)

«29» марта 2021 года,

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» в период

с 09 часов 30 минут «01» апреля 2021 года по 12 часов 08 минут «01» апреля 2021 года  
с 14 часов 03 минут «02» апреля 2021 года по 14 часов 35 минут «02» апреля 2021 года

проведена проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора, майором внутренней  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
службы Чуевским Александром Леонидовичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому  
развитию детей № 28 «Жарки», юридический адрес: 663690, Россия, Красноярский край, г.  
Зеленогорск, ул. Набережная, д.56

совместно с заведующим МБДОУ д/с № 28 Козорезовой Ольгой Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	<p>В дверях лестничных клеток отсутствует уплотнение в притворах. (согласно технического паспорта на нежилое здание «Детский сад № 28» от 27.03.2009 г. инв. № 04:537:002:000005880:0000 и экспликации к поэтажному плану здания)</p> <p><b>1 этаж (пом. 1):</b>  <i>лестничная клетка №1</i> (комната 113);  <i>лестничная клетка №2</i> (комната 115);  <i>лестничная клетка №3</i> (комната 111);  <i>лестничная клетка №4</i> (комната 112);</p> <p><b>2 этаж (пом.2):</b>  <i>дверь из зимнего сада</i> (комната 32) в лестничную клетку №1 (комната 64);  <i>дверь из общего коридора группы № 5 и группы № 9</i> (комната 39) в лестничную клетку №1 (комната 64);  <i>дверь из коридора физкультурного зала</i> (комната 34) в лестничную клетку №2(комната 65);  <i>дверь из общего коридора группы № 8 и группы № 11</i>(комната 47) в лестничную клетку №2 (комната 65);  <i>дверь из общего коридора группы № 7 и коррекционно-развивающего центра</i> (комната 15) в лестничную клетку №3(комната 62);  <i>дверь из физкультурного зала</i> (комната 19) в лестничную клетку №3(комната 62);  <i>дверь из общего коридора группы № 3 и группы №4</i> (комната 21) в лестничную клетку №4 (комната 63).</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6</p>	11.04.2022
2.	<p>В лестницах высотой более 45 см. не предусмотрено ограждения с поручнями. (железобетонные наружные открытые лестницы эвакуационных выходов из групп и других помещений (1 и 2 этаж)).</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5</p>	11.04.2022

3.	Ширина наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации (лестницы 3-го типа) в здании детского дошкольного учреждения (класса Ф 1.1) составляет менее 0,8 м. (согласно технического паспорта на нежилое здание «Детский сад № 28» от 27.03.2009 г инв. № 04:537:002:000005880:0000 и экспликация к поэтажному плану здания	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 5.2.1	11.04.2022
	<b>2 этаж (пом.2):</b>		
	<i>Спальня 1-ой старшей группы</i>		
	(группа №7 блок №3 (комната 2) ширина наружной эвакуационной лестницы (лестницы 3-го типа) фактически 0,79-1,2 м);		
	<i>групповая 1-ой средней группы</i>		
	(группа №5 блок №1(комната 43) ширина наружной эвакуационной лестницы (лестницы 3-го типа) фактически 0,74 -1,56 м).		
4.	Высота ограждений площадок лестниц 3-го типа (наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей) составляет менее 1,2 м. (фактически ограждение площадок бетонных эвакуационных лестниц со 2 этажа (0,75-0,82 м); ограждение площадок металлических эвакуационных лестниц с кровли 1 этажа (1,05м.)).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 5.2.1; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.2.	11.04.2022
5.	Высота ограждений маршей металлических наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа с кровли центрального входа 1 этажа) составляет менее 1,2 м. (фактически (0,76-0,78 м.)).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.2.	11.04.2022
6.	Площадки лестниц 3-го типа (наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей) расположены не на уровне эвакуационных выходов из групп. (согласно технического паспорта на нежилое здание «Детский сад № 28» от 27.03.2009 г инв. № 04:537:002:000005880:0000 и экспликация к поэтажному плану здания	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7	11.04.2022
	<b>2 этаж (пом.2):</b>		
	<i>из спальни 1-ой старшей группы (группа №7 блок №3 (комната 2) перепад фактически 0,37 м);</i>		
	<i>из кабинета психологической разгрузки коррекционно - развивающего центра</i>		
	((комната 10) блок №3 перепад фактически 0,38 м);		

	из <i>спальни 2-ой средней группы (группа №11</i> блок №2 (комната58) перепад фактически 0,36 м);		
	из <i>групповой Центра безопасности (группа №8</i> блок №2 (комната 53) перепад фактически 0,42 м);		
	из <i>групповой речевой группы (группа №3</i> блок №4 (комната24) перепад фактически 0,24 м);		
	из <i>групповой 1-ой средней группы (группа №5</i> блок №1 (комната43) перепад фактически 0,14 м).		
7.	Лестницы 3-го типа (наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей) располагаются на расстоянии менее 1 м от любой точки проекции указанных лестниц на уровень земли до проекции любых оконных проемов. (лестницы 3-го типа со второго этажа расположены менее 1 метра от окон, а также частично пересекают окна первого этажа по диагонали (лестницы с кровли 1 этажа)).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7	11.04.2022
8.	Ступени металлических лестниц 3-го типа (наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей) для детских дошкольных учреждений (здания класса Ф 1.1) выполнены не решётчатого типа из просечно - вытяжной стали типа В или из штампованных элементов типа Ш. (на лестницах 3-го типа с кровли 1 этажа ступени выполнены сплошные из рифлёной стали типа Ф). (согласно технического паспорта на нежилое здание «Детский сад № 28» от 27.03.2009 г инв. №04:537:002:000005880:0000 и экспликация к поэтажному плану здания <b>2 этаж (пом.2):</b> эвакуационные выхода непосредственно наружу из <i>групповой 1-ой подготовительной группы</i> (группа №9 блок №1 (комната 36)) и из <i>групповой группы №4</i> (блок №4 (комната 29)).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.1; таблица №1; п.4.6.	11.04.2022
9.	Ширина проступи ступеней наружных открытых лестниц (лестницы 3-го типа, предназначенные для эвакуации людей), ведущих со второго этажа составляет менее 0,2 м. (ширина проступи ж/б лестниц 3-го типа фактически 18-21 см.; ширина проступи металлических лестниц 3-го типа фактически 14-20 см);	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.1; п.7.1.2	11.04.2022
10.	Высота ступеней наружных открытых лестниц (лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей), ведущих со второго этажа частично составляет более 22 см. (согласно технического паспорта на нежилое здание	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.04.2022

	«Детский сад № 28» от 27.03.2009 г инв. № 04:537:002:000005880:0000 и экспликации к поэтажному плану здания.	пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.3	
	<b>2 этаж (пом.2):</b> из <i>групповой Центра безопасности (группа №8</i> блок №2 (комната 53) высота ступеней лестницы 3-го типа фактически 19-23 см.; высота последней ступени фактически 43 см); из <i>групповой речевой группы (группа №3</i> блок №4 (комната 24) высота ступеней лестницы 3-го типа фактически 21-31 см.); из <i>групповой группы №4</i> (блок №4 (комната 29) высота ступеней лестницы 3-го типа фактически 20-27см.); из <i>групповой 1-й средней группы (группа №5</i> блок №1 (комната 43) высота последней ступени фактически 39 см); из <i>групповой 1-й подготовительной группы</i> (группа №9 блок №1 (комната 36) высота ступеней лестницы 3-го типа фактически 19-27см.).		
11.	Ширина выходов из лестничных клеток наружу, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф 1.1 составляет менее 1,35 м. (ширина выходов из лестничных клеток №1- №4 наружу фактически 0,76 - 1,11 м.);	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.20; п. 4.4.1 (а)	11.04.2022
12.	Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек имеют менее двух эвакуационных выходов. (согласно технического паспорта на нежилое здание «Детский сад № 28» от 27.03.2009 г инв. № 04:537:002:000005880:0000 и экспликации к поэтажному плану здания	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.3	11.04.2022
	<b>1 этаж (пом.1):</b> <i>бассейн</i> ((комната 48) фактически в наличии имеется 2 аварийных выхода через соседние помещения: <i>1-й аварийный выход</i> ведёт через рядом расположенные два помещения (блок №1 комната отдыха (комната 49) и комната персонала (комната 52)), <i>2-й аварийный выход</i> ведёт через рядом расположенные два помещения (блок №3 душевая (комната 22) и раздевалка (комната 19)).		
13.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 0,8 м. (помещения класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся менее 15 чел.). (согласно технического паспорта на нежилое здание	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.04.2022

	«Детский сад № 28» от 27.03.2009 г инв. № 04:537:002:000005880:0000 и экспликации к поэтажному плану здания	пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.1.4; п.4.2.19	
	<b>1 этаж (пом.1):</b> <i>помещение изостудии</i> (фактически 12 человек (комната 13) ширина ближайшего эвакуационного выхода из помещения изостудии, ведущего непосредственно наружу составляет фактически 0,68 м.);		
	<b>2 этаж (пом.2):</b> <i>кабинет психологической разгрузки</i> (фактически 9 человек (комната 10) ширина ближайшего эвакуационного выхода из кабинета психологической разгрузки, ведущего непосредственно наружу составляет фактически 0,67 м.);		
14.	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел. в свету составляет менее 1,2 м. (согласно технического паспорта на нежилое здание «Детский сад № 28» от 27.03.2009 г инв. № 04:537:002:000005880:0000 и экспликации к поэтажному плану здания	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.1.4; п.5.1.4	11.04.2022
	<b>1 этаж (пом.1):</b> <i>1-я ясельная группа (группа №1 блок №1):</i> выход <i>из групповой ячейки</i> (раздевалка (комната 99)) <i>в общий коридор детского сада</i> ((комната 98) 22 человека (фактически 0,8 м.)); выход <i>из групповой ячейки</i> (раздевалка (комната 99)) <i>непосредственно наружу</i> (22 человека (фактически от 0,77 до 0,89 м.)); выход <i>из групповой ячейки</i> (групповая (комната 103)) <i>непосредственно наружу</i> (лестницу 3-го типа) (22 человека (фактически 0,61 м.));		
	<i>2-я ясельная группа (группа №2 блок №4):</i> выход <i>из групповой ячейки</i> (раздевалка (комната 68)) <i>в общий коридор детского сада</i> ((комната 98) 23 человека (фактически 0,78 м.)); выход <i>из групповой ячейки</i> (раздевалка (комната 68)) <i>непосредственно наружу</i> (23 человека (фактически от 0,78 до 0,81 м.)); выход <i>из групповой ячейки</i> (групповая (комната 69)) <i>непосредственно наружу</i> (лестницу 3-го типа) (23 человека (фактически 0,59 м.));		
	<i>общий коридор комнаты отдыха младшего обслуживающего персонала (группа №12 блок №2) и 1-ой младшей группы (группа №6 блок №2) (комната 31):</i> эвакуационный выход в л/к №2 ((комната 115) более 15 человек (фактически 1,10 м.));		

<b>1-ая младшая группа (группа №6 блок №2):</b>		
выход из групповой ячейки (раздевалка (комната 47)) в общий коридор детского сада ((комната 31)		
19 человек (фактически 0,91 м.);		
выход из групповой ячейки (спальня (комната 41))		
непосредственно наружу (лестницу 3-го типа)		
(19 человек (фактически 0,6 м.);		
<b>общий коридор 2-ой подготовительной группы (группа №10 блок №3) и части АБК (блок №3) (комната 9):</b>		
эвакуационный выход в л/к №3 ((комната 111)		
более 15 человек (фактически 1,08 м.);		
эвакуационный выход непосредственно наружу		
(через тамбура (комната 24, комната 25) более 15		
человек (фактически от 0,89 до 0,9 м.);		
<b>2-я подготовительная группа (группа №10 блок №3):</b>		
эвакуационный выход из групповой ячейки		
(раздевалка (комната 8)) в общий коридор		
детского сада ((комната 9) 21 человек		
(фактически 0,88 м.);		
выход из групповой ячейки (спальня (комната 2))		
непосредственно наружу (лестницу 3-го типа)		
(21 человек (фактически 0,6 м.);		
<b>2 этаж:</b>		
<b>общий коридор 1-ой старшей группы (группа №7 блок №3) и коррекционно-развивающего центра (блок №3) (комната 15):</b>		
эвакуационный выход в л/к №3 ((комната 62)		
более 15 человек (фактически 0,78 м.);		
<b>1-я старшая группа (группа №7 блок №3):</b>		
эвакуационный выход из групповой ячейки		
(раздевалка (комната 7)) в общий коридор		
детского сада ((комната 15) 24 человек		
(фактически 0,88 м.);		
выход из групповой ячейки (спальня (комната 2))		
непосредственно наружу (лестницу 3-го типа)		
(24 человек (фактически 0,66 м.);		
<b>физкультурный зал ((комната 19) 24 человека):</b>		
эвакуационный выход из общего коридора		
физкультурного зала и материального склада		
((комната 34) блок №2) в л/к № 2 (фактически 0,8 м.);		
эвакуационный выход в музыкальный зал		
((комната 20) блок №2 фактически 0,85 м.);		
эвакуационный выход в л/к № 3 ((комната 62)		
блока №3 фактически 0,87 м.);		
<b>общий коридор 2-ой средней группы (группа №11 блок №2) и 2-ой младшей группы (группа №8 блок №2) (комната 47):</b>		
эвакуационный выход в л/к №2 ((комната 65)		
более 15 человек (фактически 0,78 м.);		
<b>2-я средняя группа (группа №11 блок №2):</b>		
эвакуационный выход из групповой ячейки		
(раздевалка (комната 54)) в общий коридор		

<b>детского сада</b> ((комната 47) 21 человек (фактически 0,88 м.));		
выход <b>из групповой ячейки</b> (спальня (комната 58))		
<b>непосредственно наружу</b> (лестницу 3-го типа) (21 человек (фактически 0,64 м.));		
<b>Центр безопасности (группа №8 блок №2):</b>		
эвакуационный выход <b>из групповой ячейки</b> (раздевалка (комната 48)) <b>в общий коридор детского сада</b> ((комната 47) 24 человека (фактически 0,88 м.));		
выход <b>из групповой ячейки</b> (групповая (комната 53))		
<b>непосредственно наружу</b> (лестницу 3-го типа) (24 человека (фактически 0,62 м.));		
<b>музыкальный зал ((комната 20) 24 человека):</b>		
эвакуационный выход <b>через зимний сад</b> ((комната 32) блок №1) <b>в л/к №1</b> ((комната 64) блок 1) фактически 0,87 м.);		
<b>общий коридор речевой группы (группы 3 блока №4) и группы №4 блока №4:</b>		
эвакуационный выход <b>в л/к №4</b> (комната 63) <b>из общего коридора</b> ((комната 21) более 15 человек (фактически 0,88 м.));		
<b>речевая группа (группа №3 блок №4):</b>		
эвакуационный выход <b>из групповой ячейки</b> (раздевалка (комната 23)) <b>в общий коридор детского сада</b> ((комната 21) 16 человек (фактически 0,87 м.));		
выход <b>из групповой ячейки</b> (групповая (комната 24))		
<b>непосредственно наружу</b> (лестницу 3-го типа) (16 человек (фактически 0,65 м.));		
<b>общий коридор 1-ой средней группы (группа №5 блок №1) и 1-ой подготовительной группы (группа №9 блок №1) (комната 39):</b>		
эвакуационный выход <b>в л/к №1</b> ((комната 64) более 15 человек (фактически 0,88 м.));		
<b>1-ая средняя группа (группа №5 блок №1):</b>		
эвакуационный выход <b>из групповой ячейки</b> (раздевалка (комната 44)) <b>в общий коридор детского сада</b> ((комната 39) 20 человек (фактически 0,89 м.));		
выход <b>из групповой ячейки</b> (групповая (комната 43)) <b>непосредственно наружу</b> (лестницу 3-го типа) (16 человек (фактически 0,66 м.));		
<b>1-ая подготовительная группа (группа №9 блок №1):</b>		
эвакуационный выход <b>из групповой ячейки</b> (раздевалка (комната 35)) <b>в общий коридор детского сада</b> ((комната 39) 21 человек (фактически 0,88 м.));		
выход <b>из групповой ячейки</b> (групповая (комната 36)) <b>непосредственно наружу</b> (лестницу 3-го типа (козырёк 1 этажа) (21 человек (фактически 0,67 м.)).		



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела федерального государственного  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
пожарного надзора Чуевский Александр Леонидович  
инспектора по пожарному надзору)

«02» апреля 2021 г.

С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил.

OK  
(подпись)

«02» апреля 2021 г.

Козорезова Ольга Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного

заведующий МБДОУ д/с № 28  
должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении

\_\_\_\_\_ которого проводится проверка.



Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)