



Зарегистрирована

В отделе ОНД по г. Красноярску

(Наименование подразделения МЧС России,  
предоставляющего государственную услугу)

" 24 " 10 2022 г.

Регистрационный N 89240-9281-2022

### ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф 1.1

(Функциональное назначение;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №265  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-  
эстетическому направлению развития детей»

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Муниципальное учреждение

(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной  
регистрации юридического лица 1022401948502

Идентификационный номер налогоплательщика 2461023557

Место нахождения объекта защиты 660094, Красноярский край, город Красноярск, ул  
Академика Павлова, зд. 45

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при  
наличии), которому принадлежит объект защиты

660094, Красноярский край, город Красноярск, ул Академика Павлова, зд. 45, телефон: (391)-  
237-36-06, E-mail: dou265@mailkrsk.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального  
ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты,  
введенных в эксплуатацию)

1976 год

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	9 метра
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1020,3 кв.м.
1.7	Объем здания	2800 куб.м.
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	—
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система пожарной сигнализации неадресного типа;  система оповещения людей о пожаре 3 типа;
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты	

4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	– пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; – СП 486.1311500.2020; – СП 484.1311500; – СП 485.1311500.2020; – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130; – пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, таблица 1 СП 8.13130	Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и	– статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; – статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

*(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)*

*Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*

3.

**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**

*(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)*

*Не проводилась*

4.

*Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты*

**Наименование  
противопожарного  
мероприятия**

**Реквизиты  
нормативных  
правовых актов и  
нормативных  
документов по  
пожарной  
безопасности,  
перечень статей  
(частей, пунктов)  
устанавливающих  
требования  
пожарной  
безопасности к  
объекту защиты**

**Сведения о  
выполнении  
выполняется/не  
выполняется**

4.1

*Противопожарные расстояния  
между зданиями и  
сооружениями*

*пункты 4.3-4.13,  
таблица 1 СП  
4.13130.2013*

*Выполняется*

4.2

*Наружное противопожарное  
водоснабжение*

*пункты 5.1, 8.5,  
8.8-8.12, 11.2,  
11.3, 11.4, таблица  
1 СП 8.13130*

*Выполняется*

4.3

*Проезды и подъезды для  
пожарной техники*

*пункты 7.1, 8.1 СП  
4.13130.2013*

*Выполняется*

4.4

*Конструктивные и объемно-  
планировочные решения,  
степень огнестойкости и класс  
конструктивной пожарной  
опасности*

*пункт 5.2.2, 6.7.15-  
6.7.16, таблицы 6.9  
и 6.13 СП 2.13130,  
пункт 5.6.2 СП  
4.13130.2013*

*Выполняется*

		ограничение его развития	
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	– пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413, приложения 1 и 2 постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479; – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009

Настоящая декларация разработана

Корниенко Г.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

"24" октября 2022г.

М.П. (при наличии)



(Подпись)