



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660041, г. Красноярск,  
ул. 2-я Хабаровская, 4  
(место составления акта)

27.10.2016

(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**Енисейским управлением Ростехнадзора юридического лица  
№ 10/ 447 /3185-р/кр/2016**

По адресу/адресам: 660041, г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, 4.

На основании распоряжения Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 3185-р/кр от 20.09.2016 была проведена плановая, документарная проверка в отношении **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 322 компенсирующего вида», ИНН 2463038291 (далее – МБДОУ № 322).**

Срок проведения проверки:

с 08 час. 00 мин. «03» октября 2016г. по 10 час. 00 мин. «27» октября 2016г.

Дата и время проведения проверки:

«  »    20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
«  »    20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 21.08.2016 вх.№ б/н

Заведующий

МБДОУ № 322

К.А. Мухаматгалеева

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике – Крыкса Сергей Леонидович;

Старший государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике – Осьмуха Константин Николаевич.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий – Мухаматгалеева Кристина Анатольевна.

### Общие сведения

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 322 компенсирующего вида».

Сокращенное наименование: МБДОУ № 322.

Юр. адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 31.

Фкт. адрес: 660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 31.

Контактные данные: тел. (391) 246-47-78, 246-47-79, [http://dou24.ru/322, mbdou.322@yandex.ru](http://dou24.ru/322,mbdou.322@yandex.ru)

Форма собственности: Муниципальная.

Вид деятельности: Образование дошкольное.

Реквизиты: ОГРН – 1022402141541; ИНН – 2463038291; КПП – 246301001

Руководство: **Заведующий – Мухаматгалеева Кристина Анатольевна**, действует на основании устава, утвержденного приказом главного управления образования администрации г. Красноярска от 03.07.2014 № 535/п, назначена на должность приказом от 17.02.2016 № 23л/с.

МБДОУ № 322 в помещениях отдельно стоящего здания по адресу: 660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 31, на основании свидетельства о государственной регистрации права от 04.02.2011 № 24-24-01/086/2008-605.

### Краткая характеристика эксплуатации энергооборудования

Договор (государственный контракт) на электроснабжение: № 12489 от 10.12.2013;

Акт разграничения балансовой принадлежности: № б/н от 02.11.2011;

Договор (государственный контракт) на теплоснабжение: № 2595 от 30.12.2013;

Акт разграничения балансовой принадлежности по тепловым сетям: № б/н от 11.03.2013;

Договор (государственный контракт) на водоснабжение: № 13/07931 от 20.12.2013;

Акт разграничения балансовой принадлежности: Отсутствует;

Сведения об оснащении приборами учета:

- Вода: ХВС: ОСВУ-32, № 091487-12; ГВС: ПРЭМ, № 077593;

- Тепловая энергия: ВКТ-7, № 16426;

- Электроэнергия: СТЭ-561-П100, № 580127; Меркурий-230, № 09824982; СТЭ-561-П100, № 636097.

Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов:

- Вода: ХВС: Акт № б/н от 16.11.2012; ГВС: Акт № 5-111 от 18.10.2013;

- Тепловая энергия: Акт № 5-111 от 18.10.2013;

- Электроэнергия: Акт № О/7-126 от 29.11.2011.

Наличие пломбировки средств учета энергоснабжающей организацией: Имеется;

Сведения об использовании иных видов энергетических ресурсов: Не используются;

Утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: от 01.01.2013;

Энергетическое обследование: Проведено, декабрь, 2012;


Лицо, осуществляющее энергетическое обследование: ООО «СибирьЭлектро», свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию – НП по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»;

Энергетический паспорт: № ЭП-805-2012-37;

### В ходе проведения проверки:

**Фактов нарушения обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами, не выявлено:**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не вносилась.

  
 \_\_\_\_\_ С.Л. Крыкса  
 (подпись проверяющего)

 ✓  
 \_\_\_\_\_ К.А. Мухаматгалеева  
 (подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:  
 Государственный инспектор  
 отдела по надзору в электроэнергетике


Старший государственный инспектор  
 отдела по надзору в теплоэнергетике

  
 \_\_\_\_\_ С.Л. Крыкса  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_ К.Н. Осьмуха  
 (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий  
 МБДОУ № 322

 ✓  
 \_\_\_\_\_ К.А. Мухаматгалеева  
 (подпись)

27.10.2016

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

---

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)