



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ruhttp://enis.gosnadzor.ru/
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

*Красноярский край,
г. Железногорск,
ул. Саянская, д. 5.*
(место составления акта)

25.09.2015
(дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 11/305/2844-р/кр/2015

По адресу: 662970, г. Железногорск, ул. Саянская, д. 5.

На основании распоряжения И.о. заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.08.2015 № 2844-р/кр была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности (далее по тексту – МБДОУ № 62 «Улыбка»).

Дата и время проведения проверки: с 21.09.2015 г. по 25.09.2015 г.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

Акт составлен: Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Енисейским управлением Ростехнадзора).

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

И.о. заведующего
МБДОУ № 62 «Улыбка»


(подпись)

Вервейн О.В. 13.07.2015 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Старший государственный инспектор
отдела по надзору в теплоэнергетике Иванова В.О.

Главный государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике Гальцев Г.В.

При проведении проверки присутствовал И.о. заведующего Вервейн Ольга Владимировна.

Общие сведения о юридическом лице:

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности

Сокращенное наименование: МБДОУ № 62 «Улыбка».

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.

Юридический адрес: 662970, г. Железногорск, ул. Саянская, д. 50.

Реквизиты: ОГРН – 1042401223590, ИНН – 2452028982, КПП – 245201001.

Руководство учреждения:

Заведующий МБДОУ № 62 «Улыбка» Иванова Елена Ивановна, действующая на основании Устава.

Краткая техническая характеристика электроустановок

Согласно договора на электроснабжение с ОАО «Красноярскэнергосбыт» №160340 от 12.12.2014г. и акта балансовой принадлежности и границ ответственности обслуживания электрических линий и прочего электрооборудования с ООО «КРЭК», учреждение ведет эксплуатацию помещений нежилого здания на правах оперативного управления, по адресу: г. Железногорск, ул. Саянская, 5.

Электроснабжение учреждения осуществляется кабельными линиями: 0,4 кВ, схема подключения к сетям ООО «КРЭК»: КЛ-0,4 кВ 2ААБ (3x70+1x25)мм², L=по 110м от РУ-0,4кВ ТП № 156 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания ул. Саянская, 5

Копия однолинейной схем электроснабжения здания учреждения прилагается.

Категория токоприемников учреждения по надежности электроснабжения – 2, собственных источников электроснабжения учреждение не имеет.

Учет электроэнергии выполнен:
Суммарная установленная мощность (кВт):

- Робщая = 189,5 кВт;
- P_y освещения = 28,5 кВт;
- Рсил. = 161кВт;

Данные об учете потребляемой электроэнергии:

Место установки учета	Напряжение, кВ	Тип счетчика	Класс точности	Год выпуска	Дата последней поверки	№№ счетчиков
ВРУ-0,4кВ ЩО Ввод №1 нежилого здания ул.Саянская,5	0,4	ЦЭ6803В1 230В 10-100А	1	Нет данных	2кв.2014	011076078 026295
ВРУ-0,4кВ ЩС Ввод нежилого здания ул.Саянская,5.	0,4	ЦЭ6803В 1-7,5 А ТТ200/5	1	Нет данных	3 кв.2014	071117070 6375852

Краткая техническая характеристика тепловых энергоустановок

Теплоснабжение объекта осуществляется от тепловых сетей Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго», на основании Муниципального контракта от 12.01.2015 г. № 2015Т-103 теплоснабжения на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде и горячей воды (договор купли-продажи).

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергоснабжающей организации и потребителя зафиксированы в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей на нежилое здание, расположенное по адресу г. Железногорск, ул. Саянская, д. 5.

Тепловые энергоустановки нежилого здания по адресу г. Железногорск, ул. Саянская, д. 5: ИТП, система отопления, система вентиляции, система ГВС, отопительные приборы.

Автономные источники теплоснабжения и ГВС отсутствуют.

Водоснабжение осуществляется на основании Муниципального контракта от 12.01.2015 г. ВК № 2518/15 холодного водоснабжения от сетей Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго».

Учёт потребления тепловой энергии и горячей воды нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железногорск, ул. Саянская, д. 5, осуществляется коммерческим прибором учёта, установленными на узле ввода в здание,

расположенного по адресу: г. Железногорск, ул. Саянская, д. 5. Коммерческий учет потребляемой тепловой энергии осуществляется по показаниям электронного теплосчетчика типа Взлёт ТСР с комплектом датчиков температуры и расхода, занесены в государственный реестр средств измерений и соответствуют существующим требованиям к приборам учета тепловой энергии. Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя от 15.07.2013 г. № б/н.

Учет расхода холодной воды нежилого здания, расположенного по адресу: г. Железногорск, ул. Саянская, д. 5, осуществляется прибором учета. Учет расхода холодной воды производится водомером типа МТКi-N (занесен в государственный реестр средств измерений и соответствуют существующим требованиям к приборам учета), акт допуска узла учета расхода холодной воды у потребителя от 14.03.2011 г. № б/н.

Представлена «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности на 2010-2014 годы», программа утверждена. Представленная программа соответствует требованиям, предъявляемым к таким программам Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проведено обязательное энергетическое обследование юридического лица, в установленном законом сроки. Представлен Отчет о проведении энергетического обследования МБДОУ № 62 «Улыбка». Энергетическое обследование выполнено в октябре 2012 г. ООО «Авис».

Представлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов рег. № ЭП-341-2012-7, составлен по результатам обязательного энергетического обследования, МБДОУ № 62 «Улыбка», выполненного в октябре 2012 г. ООО «Авис» (саморегулируемая организация некоммерческое партнерство по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит»).

Представлено извещение (копия извещения) о приеме копии энергетического паспорта уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти.

Энергосервисный договор отсутствует.

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.



(подпись проверяющего)

В.О. Иванова



(подпись уполномоченного представителя)

Вервейн О.В.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор
Отдела по надзору в теплоэнергетике


_____ (подпись)

В.О. Иванова

Главный государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике


_____ (подпись)

Г.В. Гальцев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):

И.о. заведующего
МБДОУ № 62 «Улыбка»




_____ (подпись)

Вервейн О.В. 13.07.2015 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц)
проводивших проверку)