

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 76-32-00, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 76-18-00, 73-39-08, 73-39-30, ogpn_ugps2 @ mail.ru

Предписание № 66 /1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-
зы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей
направленности»**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 05 мая 2016 года № 73 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 12.05.2016 г. по 14 ч. 00 мин. 01.06.2016 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности»:

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Саянская, 5 совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности» Ивановой Еленой Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Здание не оборудовано соответствующей системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 5.1 таб. 2 НПБ 104-03; п. 6.7 СНиП 21-01-97*	30.05.2018	<i>Иванова Е.И.</i> <i>01.08.2017</i>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору
Карабанова К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

"01" 06 2016 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности»
Иванова Е.И.

(должность, фамилия, инициалы)

"04" 06 2016 года