

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»

662972, ЗАТО Железнодорожный Красноярского края, г. Железнодорожный, ул. Ленина, 54

Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора

662972, ЗАТО Железнодорожный Красноярского края, г. Железнодорожный, ул. Ленина, 54

Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn Ugps2 @ mail.ru

Предписание № 146/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей
направленности»

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 06
ноября 2019 года № 146 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 18.11.2019 г. по 12 ч. 00 мин. 02.12.2019
г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим
лейтенантом внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ
«Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожный, г. Железнодорожный, ул.
Саянская, 5 совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка»
общеразвивающей и компенсирующей направленности» Ивановой Еленой Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного	01.06.2021	

	режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, осуществляющие владение, пользование или распоряжение имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат)¹ в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

Карабанова К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



[Handwritten signature]
(подпись)

"02" декабря 2019 года

Предписание для исполнения получил:

Иванова Елена Ивановна – заведующий МБДОУ
МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности»

(должность, фамилия, инициалы)

[Handwritten signature]
(подпись)

"02" декабря 2019 года

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)