

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»

662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54

Тел.: (391-9)73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора

662972, ЗАТО г. Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Красноярская, 49

Тел.: (391-9) 76-97-10, ogpn_ugps2 @ mail.ru

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

(место составления акта)

30 апреля 2021 г.

(дата составления акта)

по адресу: 662972, Красноярский край,

ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,

ул. Красноярская, 49, кабинет 1-14

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 50

По адресу/адресам:

Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, пр. Саянская, 5, ул. Королева, 15 А.

(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 26 марта 2021 г № 50 о

проведении плановой \ выездной проверки юридического лица

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62

«Улыбка»»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» апреля 2021 г с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа

«21» апреля 2021 г с 14 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«30» апреля 2021 г с 12 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 дня / 6 часов

Акт составлен:

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Иванова Елена Ивановна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка»» ознакомлена с

распоряжением о проведении проверки и ей вручена копия распоряжения в 09 час.30 мин

13 апреля 2021 года

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Карабанова Ксения Александровна – старший инспектор ОФГПН ФГКУ «Специальное

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

управление ФПС России № 2 МЧС России» - государственный инспектор ФГКУ

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:

Иванова Елена Ивановна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка»»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В период проверки проведен с работниками МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка»» инструктаж о пожарной безопасности на объекте, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий и практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре из здания, а также практические тренировки по эвакуации людей из здания при пожаре.

При проведении плановой проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

N п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3
	пр. Королева, 15 А.	
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация). Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	Иванова Елена Ивановна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка»»

	<p>Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479</p>	
2.	<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей). Смонтированная установка системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей выработала установленный срок эксплуатации и требует замены.</p> <p>Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.</p>	<p>Иванова Елена Ивановна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка»»</p>

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

• нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Объяснение лица, на которого возлагается ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на 1 л.
2. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 30.04.2021 № 50/1/1.
3. Проверочный лист, применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Карабанова Ксения Александровна, старший инспектор ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» - государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица

(должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)



(подпись)

**С актом проверки ознакомлена,
акт со всеми приложениями получила:**

Иванова Елена Ивановна – заведующий
МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка»»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)