

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»**  
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54  
Тел.: (391-9)73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

**Отдел федерального государственного пожарного надзора**  
662972, ЗАТО г. Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Красноярская, 49  
Тел.: (391-9) 76-97-10, ogpn\_ugps2 @ mail.ru

**Предписание № 50/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-  
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-  
вращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 62 «Улыбка»»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 26 марта 2021 года № 50 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 30 мин. 13.04.2021 г. по 14 ч. 00 мин. 30.04.2021 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору капитаном внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка»»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Саянская, 5 совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка»» Ивановой Еленой Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуата-	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Феде-	01.06.2023	

	ции правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация). Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	рации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479		
2	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей). Смонтированная установка системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей выработала установленный срок эксплуатации и требует замены.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	01.06.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

Карабанова К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

"30" апреля 2021 года

Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Иванова Елена Ивановна – заведующий МБДОУ МБДОУ «Детский сад № 62 «Улыбка»»

(должность, фамилия, инициалы)

"30" апреля 2021 года

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)