

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 2 МЧС РОССИИ»  
662971, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д. 54, тел.:  
73-39-82, факс (3919) 76-18-00, ugps2@atomlink.ru**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

от "01" декабря 2021 г., 09 час. 30 мин. № 133

**ЗАТО г. Железнодорожск, Красноярского края**

(место принятия решения)

**Акт выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – заместителем главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Куксенко Андреем Анатольевичем, № 24210063168401333073

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля(надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Бардюк Анастасией Алексеевной – инспектором ООиО ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещения и территории, которыми

организация владеют и (или) пользуются.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Юридический адрес: 662978, Красноярский край, город Железногорск, проспект Ленинградский, д. 15; место осуществления деятельности: 662978, Красноярский край, город Железногорск, проспект Ленинградский, д. 15, улица 60 лет ВЛКСМ, д. 10.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 72 "Дельфиненок"" ИНН 2452028950, 662978, Красноярский край, город Железногорск, проспект Ленинградский, д. 15.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "25" ноября 2021 г., 09 час. 30 мин.

по "01" декабря 2021 г., 09 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с \_\_\_\_\_

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 4 рабочих дня/ 5 часов.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) истребование документов;

3) получение письменных объяснений.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

1) "19" ноября 2021 г. с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. – осмотр по месту: 662978, Красноярский край, город Железногорск, улица 60 лет ВЛКСМ, д. 10

2) "19" ноября 2021 г. с 11 час. 10 мин. по 12 час. 10 мин. – осмотр по месту: 662978, Красноярский край, город Железногорск, проспект Ленинградский, д. 15,

3) "24" ноября 2021 г. с 09 час. 30 мин. по 10 час. 00 мин. – осмотр по месту: 662978, Красноярский край, город Железногорск, улица 60 лет ВЛКСМ, д. 10

4) "24" ноября 2021 г. с 10 час. 10 мин. по 10 час. 40 мин. – осмотр по месту:

662978, Красноярский край, город Железногорск, проспект Ленинградский, д. 15,

5) "29" ноября 2021 г. с 14 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин. – осмотр по месту:  
662978, Красноярский край, город Железногорск, улица 60 лет ВЛКСМ, д. 10

6) "29" ноября 2021 г. с 14 час. 40 мин. по 15 час. 10 мин. – осмотр по месту:  
662978, Красноярский край, город Железногорск, проспект Ленинградский, д. 15,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: не составлялись.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

7) "19" ноября 2021 г. с 12 час. 10 мин. по 12 час. 40 мин. – истребование документов по месту: 662978, Красноярский край, город Железногорск, проспект Ленинградский, д. 15,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: не составлялись.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

8) "01" декабря 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 09 час. 30 мин. – получение письменных объяснений по месту: 662978, Красноярский край, город Железногорск, проспект Ленинградский, д. 15,

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен: не составлялись.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- копия распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.07.2014 года № 140 р-лс;
- копия распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2015 года № 7 р-лс;
- копия распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2015 года № 186 р-лс;
- копия срочного трудового договора № 19 с руководителем муниципального учреждения от 14.07.2014 года;
- копия соглашения № 47 к срочному трудовому договору от 17.08.2015 года;
- копия инструкции о мерах пожарной безопасности МБДОУ № 72 «Дельфиненок» от 11.01.2021 года;
- копия приказа от 11.01.2021 № 2 о назначении ответственного за пожарную безопасность в МБДОУ;
- копия приказа от 11.01.2021 № 3 о назначении ответственного за пожарную безопасность в МБДОУ;
- копии протоколов №№ 33/21, 34/21, 35/21, 36/21, 37/21 испытания наружных металлических пожарных лестниц от 28.10.2021 года;
- копия акта № 04-01 от 30.05.2011 года;

- копия актов проверки систем вентиляций воздуха от 10.11.2021 года;
- копии протоколов №№ 214/21, 215/21 испытаний по определению состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций от 02.08.2021 года;
- копии протоколов № 102/21, 103/21 проведения испытаний противопожарного водопровода на работоспособность от 02.08.2021 года;
- копии актов приемки системы в эксплуатацию от 15.11.2011 года;
- копия акта приемки системы в эксплуатацию от 14.11.2011 года;
- копии актов проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- копия графика проведения практических тренировок по отработке плана эвакуации людей в случае ЧС на 2021-2022 учебный год от 06.08.2021 году;
- копия акта результатов проведения практической отработки планов эвакуации МБДОУ № 72 «Дельфиненок»;
- копия акта проверки отработки плана эвакуации на случай возникновения пожара в МБДОУ № 72 «Дельфиненок» от 28.10.2021 года;
- копия письма Главе ЗАТО Железногорск от 01.10.2021 года № 75;
- копия письма заведующему МБДОУ № 72 «Дельфиненок» от 14.10.2021 года № 01-45/7325.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

### **город Железногорск, пр. Ленинградский, 15**

1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация). Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

2. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей). Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

3. Выбор типа огнетушителей №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 произведен не в соответствии с приложением № 1 к Правилам противопожарного режима. Основание: п. 397 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

город Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 10

4. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация). Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

5. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей). Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Объяснение заведующего МБДОУ № 72 «Дельфиненок» от 01.12.2021 г.

1) Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 133/1/1 от 01.12.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор ООиО ФГПН отдела ФГПН ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС  
России» – государственный инспектор ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС  
России» по пожарному надзору Бардюк А.А.



---

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

---

Инспектор ООиО ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС  
России» – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС

России» по пожарному надзору Бардюк Анастасия Алексеевна, тел.: (3919) 76-97-13,  
ogpn\_ugps2@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**С актом выездной проверки ознакомлен:**

руководитель ООО ОУСХ ТОО Бардюк Анастасия 27.12.2019  
(должность, фамилия, инициалы руководителя (представителя) (подпись) (дата и время)  
контролируемого лица)

**От ознакомления с актом выездной проверки отказался:**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (подпись) (дата и время)  
уполномоченного на проведение выездной проверки)

\_\_\_\_\_  
Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через

\_\_\_\_\_  
личный кабинет на специализированном электронном портале)\*

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.