

Номер контрольного (надзорного)  
мероприятия в ЕРКНМ:  
24210041000001317551 от 08.11.2021г.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (ФМБА России)**  
**Межрегиональное управление № 51**  
**Федерального медико-биологического агентства**  
**(Межрегиональное управление № 51 ФМБА России)**

662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Кирова, 11,  
Тел. (3919) 72-24-93, факс (3919) 72-24-93, e-mail: [mru51@fmbamail.ru](mailto:mru51@fmbamail.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений от «23» ноября 2021г. № 136.

Ведущий специалист-эксперт отдела специализированного и санитарно-гигиенического надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России Виншу Юлия Юрьевна, при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72 «Дельфиненок» (далее – МБДОУ № 72 «Дельфиненок», ИНН 2452028950, адрес юридического лица: 662978, Красноярский край, г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 15 на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 08.11.2021г. № 136, в МБДОУ № 72 «Дельфиненок» выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт плановой выездной проверки от 23.11.2021г. № 136).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абзацем 2 пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, предписываю МБДОУ № 72 «Дельфиненок» по адресам: 662978, Красноярский край, г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 15 (далее по тексту — здание № 1), 662978, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 10 (далее по тексту — здание № 2) устранить нарушения.

1. Уровни искусственной освещенности в помещениях здания № 1 (спальни групп №№ 1, 2, 8, 10, раздевальные группы №№ 2, 5, 9, игровые группы №№ 3, 4, 5, 9, 11) и в помещениях здания № 2 (спальни групп №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, раздевальные группы №№ 3, 4, 12, игровые группы №№ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и кабинет врача) привести в соответствие с обязательными требованиями пункта 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 83 (таблица 5.25 организации осуществляющие медицинскую деятельность), пункта 144 (таблица 5.54 организации для детей старше 7 лет и молодежи) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения: 14.11.2023 г.

2. Коэффициент пульсации искусственной освещенности в помещениях здания № 1 (спальня группы № 11, раздевальные групп №№ 1, 4, 6, 7, 9, спортивный зал) и в помещениях здания № 2 (спальни групп №№ 3, 14, раздевальные групп №№ 2, 3, 4, 5, 12, игровые групп №№ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, музыкальный зал) привести в соответствие с обязательными требованиями пункта 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и пунктов 141, 144 (таблица 5.54. Организации для детей старше 7 лет и молодежи) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения: 14.11.2023 г.

3. Источники искусственного освещения в помещениях здания № 1 (спальни групп № №, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, раздевальные групп № 3, 9, спальня группы № 11, спортивный зал), в помещениях здания № 2 (игровые групп №№ 3, 5, 9, 10, 11, 12, раздевальные групп № № 2, 3, 4, 7, 11, 12, спальни групп №№ 1, 3, спортивный зал, музыкальный зал) привести в соответствие с обязательными требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок исполнения: 16.10.2022 г.

4. В соответствии с обязательными требованиями п.84 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" температуру горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения в здании № 2 довести до нормируемых значений.

Срок исполнения: 25.01.2022 г.

5. В соответствии с обязательными требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старших и подготовительных группах №№ 4, 10, 13 здания №2 туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудовать отдельно для мальчиков и девочек.

Срок исполнения: 16.10.2022 г.

6. Ограждающие устройства отопительных приборов в помещениях детского сада здания № 2 (групповые ячейки групп №№ 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, в туалетной группы № 4, в туалетной группы № 5, в спальне и туалетной группы № 9, в спортивном зале) привести в соответствие с обязательными требованиями п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 14.11.2023 г.

7. При согласовании (утверждении) руководителем дошкольного образовательного учреждения меню, для организации питания детей, обеспечить выполнение п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (приложение № 9, таблица 1, приложение № 7, таблица 1).

Срок исполнения: 25.01.2022 г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБДОУ № 72 «Дельфиненок». Выполнение предписания обязательно в установленные сроки. Невыполнение предписания в установленные сроки влечет привлечение виновных лиц к

административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, с частью 15 статьи 19.5 КоАП РФ.

Межрегиональное управление № 51 ФМБА России оставляет за собой контроль за исполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист — эксперт отдела  
специализированного и санитарно-гигиенического надзора  
Виншу Юлия Юрьевна



(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Получено 23.11.2021г. Тариф / Предписания 271