

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 75-39-00, ugps2@atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 76-32-00, 73-39-08, 73-39-30, ogpn_ugps2@mail.ru

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
(место составления акта)

«27» апреля 2017г.
(дата составления акта)

по адресу: 662972, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Ленина, 54, кабинет 209

12 час. 15 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица

№ 35

По адресу / адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
(место проведения проверки)
ул. Белорусская, зд. 47 «А».

На основании: распоряжения начальника ОФГПН ФГКУ «Специальное управление
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору № 35 от 04.04.2017

была проведена внеплановая \ выездная проверка в отношении:
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

детский сад № 45 «Малыш» (МБДОУ детский сад № 45 «Малыш»)

Дата и время проведения проверки:

«10» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«11» апреля 2017 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 час.

«17» апреля 2017 г. с 11 час. 15 мин. до 12 час. 15 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки:

3 дня / 4 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

О проведении проверки уведомлен(а), копию распоряжения/ приказа получил(а):
04 апреля 2017 г. Заведующий МБДОУ детский сад № 45 «Малыш»
Мошканова Н.Н. ✓ *Мошканова*

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки) Мошканова Н.Н.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

10 апреля 2017 г. 10 час. 00 мин. ✓ *Мошканова*
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Бугаков Валерий Валерьевич, инспектор ОФГПН
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица)

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – государственный инспектор
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Законный представитель юридического лица
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность)

заведующий МБДОУ детский сад № 45 «Малыш» Мошканова Наталья Николаевна
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе внеплановой выездной проверки проверено исполнение предписания от 15.04.2015 № 84/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности срок выполнения, которого истек 31.03.2017. Предписанием от 15.04.2015 № 84/1/1 предлагалось к исполнению 2 мероприятий. Выполнено в установленный срок 2 мероприятия.

- ~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~
- ~~выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~
- ~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~ _____

- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

- Прилагаемые документы:
1. Акт проведения отработки плана эвакуации из здания (корпуса) МБДОУ детский сад № 45 «Малыш» от 10.04.2017 на 1 л. в 1 экз.
 2. Список работников МБДОУ детский сад № 45 «Малыш» присутствовавших при проведении инструктажа о пожарной безопасности на объекте на 1 л. в 1 экз.
 3. Копия проекта 011-063-КМ на устройство эвакуационных лестниц на 9 л. в 1 экз.
 4. Копия акта о приемке выполненных работ по установке электрифицированной задвижки на водопроводе МБДОУ детский сад № 45 «Малыш» от 01.07.2016 на 1 л. в 1 экз.
 5. Копия сметы на установку электрифицированной задвижки на водопроводе № 39/16 от 25.05.2016 на 3 л. в 1 экз.
 6. Копия акта проверки внутреннего противопожарного водоснабжения на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» Бугаков В.В.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Заведующий МБДОУ детский сад № 45 «Малыш» Мошканова Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«27» апреля 2017 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)