

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn ugps2 @ mail.ru

Предписание № 55/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 45 «Малыш»»

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 14.05.2019
2019 года № 55 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. 14.05.2019 г. по 16 ч. 00 мин. 16.05.2019 г.
проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим
лейтенантом внутренней службы Карabanовой Ксенией Александровной в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский
сад № 45 «Малыш»»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
улица Белорусская, 47 А, совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 45
«Малыш»» Мошкановой Натальей Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Сроки выполнения работ |
|---------------|--|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ул. Белорусская, 47 А | | | |
| 1. | Выход на чердак № 7 осуществляются через люк размером менее 0,6х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам. | п. 8.4 СНИП 21-01-97*; часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопо- | 31.01.2021 | |

| | | | |
|----|--|---|------------|
| | | пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям». | |
| 2. | Выход на чердак № 5 осуществляются через люк размером менее 0,6х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам. | п. 8.4 СНиП 21-01-97*; часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям». | 31.01.2021 |
| 3. | Выход на чердак № 8 осуществляются через люк размером менее 0,6х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам. | п. 8.4 СНиП 21-01-97*; часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям». | 31.01.2021 |
| 4. | Выход на чердак № 10 осуществляются через люк размером менее 0,6х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам. | п. 8.4 СНиП 21-01-97*; часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям». | 31.01.2021 |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных

лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

Карабанова К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"16" мая 2019 года

М.Л.П.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

"16" мая 2019 года

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 45 «Малыш»»
Мошканова Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

архивный номер документа)