

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09
Отдел федерального государственного пожарного надзора
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,
телефон доверия т. 3-51-37

г. Зеленогорск, ул. Мира, 40
(место составления акта)

« 18 » февраля 2021 г.
(дата составления акта)

« 12 » часов « 05 » минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 8

По адресу/адресам: 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 40
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 8 от 25 января 2021 года о проведении плановой, выездной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проверки юридического лица

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
учреждения "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей № 14 «Гнездышко»»

Дата и время проведения проверки:

«16» февраля 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час 30 минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

«18» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час 00 минут
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 6 часов 30 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом федерального государственного пожарного надзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при
проведении выездной проверки) Д.В. Буйнова 26.01.2021 г. 14 ч. 49 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Кириченко Денис Сергеевич – старший инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного
федерального государственного пожарного надзора
лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных

организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида, с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 14 «Гнездышко»» Буйнова Диана Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Расчет пожарного риска на данном объекте защиты не проводился: (Декларация пожарной безопасности от 31.07.2019 регистрационный № 04780000 ОС 00208)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек на лестничную клетку не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **2 этаж: из помещения раздевалки групповой ячейки** на лестничную клетку (из комнаты № 5 в лестничную клетку № 6); **из помещения игровой групповой ячейки** на лестничную клетку (из комнаты № 9 в лестничную клетку № 6); **из помещения раздевалки групповой ячейки** на лестничную клетку (из комнаты № 11 в лестничную клетку № 12); **из помещения раздевалки групповой ячейки** на лестничную клетку (из комнаты № 16 в лестничную клетку № 12); **из помещения раздевалки групповой ячейки** на лестничную клетку (из комнаты № 31 в лестничную клетку № 30); **из помещения раздевалки групповой ячейки** на лестничную клетку (из комнаты № 21 в лестничную клетку № 25); **1 этаж: из помещения раздевалки групповой ячейки** на лестничную клетку (из комнаты № 48 в лестничную клетку № 99); **из помещения раздевалки групповой ячейки** на лестничную клетку (из комнаты № 33 в лестничную клетку № 32); **из помещения раздевалки групповой ячейки** на лестничную клетку (из комнаты № 16 в лестничную клетку № 17); **из помещения раздевалки групповой ячейки** на лестничную клетку (из комнаты № 5 в лестничную клетку № 6); (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.3. Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

2. **Ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек**, эвакуационный выход ведущий непосредственно на лестничную клетку (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1). Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **2 этаж: из помещения игровой групповой ячейки** на лестничную клетку (фактически 0,79 м) (из комнаты № 9 в лестничную клетку № 6); **1 этаж: из помещения раздевалки групповой ячейки** на лестничную клетку (фактически 0,68 м) (из комнаты № 5 в лестничную клетку № 6); **из помещения раздевалки групповой ячейки** на лестничную клетку (фактически 0,69 м) (из комнаты № 48 в лестничную клетку № 49); **из помещения раздевалки групповой ячейки** на лестничную клетку (фактически 0,69 м) (из комнаты № 33 в лестничную клетку № 32); (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.1.4. Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

3. **Ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек**, эвакуационный выход ведущий непосредственно наружу на лестницу 3-го типа (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1). Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **1 этаж: из помещения спальни групповой ячейки** на лестницу 3-го типа (фактически 0,77 м.) (из комнаты № 1 на лестницу 3-го типа); **из помещения спальни групповой ячейки** на лестницу 3-го типа (фактически 0,77 м.) (из комнаты № 47 на лестницу 3-го типа); **из помещения спальни групповой ячейки** на лестницу 3-го типа (фактически 0,77 м.) (из комнаты № 36 на лестницу 3-го типа); (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП

1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.1.4. Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

4. Ширина выходов из лестничных клеток наружу менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы (1,35 м – для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф 1.1). Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **1 этаж:** выход из лестничной клетки № 6 в лестничную клетку № 7 (фактически 1,22); выход из лестничной клетки № 7 в тамбур (помещение № 8) (фактически 1,22); выход из тамбура (помещение № 8) наружу фактически 1,22 м; выход из лестничной клетки № 17 в лестничную клетку № 11 (фактически 1,22); выход из тамбура (помещение № 10) наружу фактически 1,22 м; выход из лестничной клетки № 49 в лестничную клетку № 43 (фактически 1,22); выход из лестничной клетки № 43 в тамбур (помещение № 42) (фактически 1,22); выход из тамбура (помещение № 42) наружу фактически 1,22 м; выход из лестничной клетки № 32 в лестничную клетку № 38 (фактически 1,22); выход из лестничной клетки № 38 в тамбур (помещение № 39) (фактически 1,22); выход из тамбура (помещение № 39) наружу фактически 1,22 м; (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.20, 4.4.1, Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

5. Допускается отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях из материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 и (или) КМ1 (НГ и (или) Г1 В1 Д2 Т2 РП1). Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **1 этаж:** Музыкальный зал (комната № 40); Спортивный зал (комната № 9); (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6, ч.8 ст. 134, таблица 3, Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

6. В здании на путях эвакуации для покрытия пола в общих коридорах допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (на путях эвакуации применение горючего линолеума более чем Г1, В2, Д2, Т2, РП1). Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **1 этаж:** Коридор (комнаты №18, 24, 41); (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; ч.8 ст. 134, таблица 3, таблица 28, Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

7. В спальнях помещений, а также в помещениях здания класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 допускается применение материалов для покрытия полов более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **1 этаж:** 3-я ясельная группа (полы в раздевалке, игровой и спальне (комнаты №1, №2, №5)); 2-я ясельная группа (полы в раздевалке, игровой и спальне (комнаты №47, №46, №44)); 1-я ясельная группа (полы в раздевалке, игровой и спальне (комнаты №36, №35, №33)); 4-я ясельная группа (полы в раздевалке, игровой и спальне (комнаты №15, №14, №16)); **2 этаж:** старшая группа (полы в раздевалке, игровой и спальне (комнаты №9, №10, №11)); 2-я средняя группа (полы в раздевалке, игровой и спальне (комнаты №16, №17, №18)); 1-я средняя группа (полы в раздевалке, игровой и спальне (комнаты №33, №34, №33)); подготовительная (полы в раздевалке, игровой и спальне (комнаты №21, №20, №19)); музыкальный зал (комната № 40); (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6, ч.8 ст. 134, таблица 3, Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

8. Техническая документация на отделку пола спортивного зала не содержит информацию о показателях пожарной опасности этих материалов. Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **1 этаж:** Спортивный зал (комната № 9); (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6, ч.3 ст. 134, Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

9. При ширине лестниц более 1,5м не предусмотрены поручни с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более не предусмотрен промежуточный поручень. Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **1 этаж:** Лестничная клетка фактически 2,80 м (комната № 7); Лестничная клетка фактически 2,70 м (комната № 11); Лестничная клетка фактически 2,79 м (комната № 43); Лестничная клетка

фактически 2,81 м (комната № 38); (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5. Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

10. Не предусмотрено для двупольных дверей устройство для самозакрывающаяся с координацией последовательного закрывания полотен. Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **1 этаж: выход из лестничной клетки № 6 в лестничную клетку № 7; выход из лестничной клетки № 7 в тамбур (помещение № 8); выход из лестничной клетки № 17 в лестничную клетку № 11; выход из лестничной клетки № 11 в тамбур (помещение № 10); выход из лестничной клетки № 49 в лестничную клетку № 43; выход из лестничной клетки № 43 в тамбур (помещение № 42); выход из лестничной клетки № 32 в лестничную клетку № 38; выход из лестничной клетки № 38 в тамбур (помещение № 39);** (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.4. Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

11. Не обеспечивается наличие у каждого дежурного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1-го СИЗ на каждого дежурного; (Правила противопожарного режима РФ (п. 30), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

12. При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см не предусмотрены поручни. Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **1 этаж: Лестничная клетка** (комната №7); **Лестничная клетка** (комната №11); **Лестничная клетка** (комната №38); **Лестничная клетка** (комната №43); (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5. Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

13. **Ширина эвакуационного выхода составляет менее 0,8 м**, эвакуационный выход ведущий на лестничную клетку из помещения лаборатории (фактически 0,7 м). Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **2 этаж: Лаборатория** (комната №29); (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.19. Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

14. **Ширина горизонтальных участков путей эвакуации составляет менее 1.0 м**, пути эвакуации в групповых ячейках. Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 14 от 02.08.2007 г. № 04:537:002:00000 7140 и экспликации к поэтажному плану лит. Б **1 этаж: Из помещения раздевалки в помещение игровой** (фактически 0.69 м) (из комнаты № 2 в комнату № 5); **Из помещения раздевалки в помещение игровой** (фактически 0.69 м) (из комнаты № 16 в комнату № 14); **Из помещения раздевалки в помещение игровой** (фактически 0.69 м) (из комнаты № 33 в комнату № 35); **Из помещения раздевалки в помещение игровой** (фактически 0.69 м) (из комнаты № 48 в комнату № 46); **2 этаж: Из помещения раздевалки в помещение игровой** (фактически 0.69 м) (из комнаты № 31 в комнату № 34); **Из помещения раздевалки в помещение игровой** (фактически 0.69 м) (из комнаты № 21 в комнату № 20); **Из помещения раздевалки в помещение игровой** (фактически 0.69 м) (из комнаты № 5 в комнату № 2); **Из помещения раздевалки в помещение игровой** (фактически 0.69 м) (из комнаты № 11 в комнату № 9); **Из помещения игровой в помещение спальни** (фактически 0.8 м) (из комнаты № 9 в комнату № 10); **Из помещения спальни в помещение раздевалки** (фактически 0.8 м) (из комнаты № 10 в комнату № 11); **Из помещения раздевалки в помещение игровой** (фактически 0.69 м) (из комнаты № 16 в комнату № 17); (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 2.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.3. Заведующий МБДОУ д/с №14 Буйнова Д.В.)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: проверочный лист (список контрольных вопросов), установленный приложением №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261; предписание № 8/1/1 от 18.02.2021 г. об устранении нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Д.С. Кириченко

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Буйнова Диана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

Заведующий МБДОУ д/с №14

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.

«18» февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)