

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09
Отдел федерального государственного пожарного надзора
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37

Предписание N 59/1/1
об устранении нарушений

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по физическому развитию детей № 21 «Золотой ключик»

в лице заведующего Федореевой Ольги Александровны

правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 59 от

(наименование органа ГПН)

«15» марта 2021 года,

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период

с 09 час. 05 мин. «19» марта 2021 года по 10 час. 05 мин. «19» марта 2021 года

проведена проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России», капитаном внутренней службы

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Гавриловой Татьяной Владимировной

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей № 21 «Золотой ключик», расположенного по адресу: Красноярский край, г.
Зеленогорск, ул. Ленина, д.10а

совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по физическому развитию детей № 21 «Золотой ключик» Федореевой Ольгой

Александровной и заместителем заведующего по ХР Янсон Ниной Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия полов в лестничных клетках для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 1 (плитка ПВХ)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; часть 6, статьи 134; таблица № 3, таблица № 28	03.10.2022
2.	Допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия полов в общих коридорах для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; часть 6, статьи 134; таблица № 3, таблица № 28	03.10.2022
3.	Ширина наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждениях составляет менее 0,8м (фактически 0,7м)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.1	03.10.2022
4.	Лестницы 3-го типа, ведущие со второго этажа здания имеют ограждения высотой менее 1,2м (фактически 1 метр)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.7	03.10.2022
5.	Лестницы 3-го типа, ведущие с первого этажа здания имеют ограждения высотой менее 1,2м (фактически 0,8-0,9 м, частично отсутствуют вообще)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.7	03.10.2022
6.	Ширина выходов из лестничных клеток наружу менее требуемой ширины эвакуационного пути по	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.10.2022

	маршу лестницы (1,35м – для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей в зданиях класса Ф 1.1) (Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 22 от 16.11.2012 г. № 04:537:001:1000704870:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б 1 этаж: помещения № 36, № 37, № 10, № 11 фактически 0,73-0,78м);	пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.20, п.4.4.1	
7.	Ширина эвакуационного выхода составляет менее 0,8 м (при числе эвакуирующихся менее 15 человек для помещений класса Ф.1.1 (Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 22 от 16.11.2012 г. № 04:537:001:1000704870:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б 1 этаж: выход из коридора в лестничную клетку (из помещения № 14 в помещение № 11 фактически 0,75 м; из помещения № 1 в помещение № 37 фактически 0,74 м); выход из помещения приемной групповой ячейки в лестничную клетку (из помещения № 35 в помещение № 36 фактически 0,74 м); выход из одной части лестничной клетки в другую (из помещения № 37 в помещение № 36 фактически 0,74 м); из помещения легоцентра в общий коридор (из помещения № 2 в помещение № 1 фактически 0,74 м); 2 этаж: из кабинета психолога в коридор (из помещения № 1 в помещение № 18 фактически 0,75 м); эвакуационные выходы из кабинетов медблока в коридор (из помещений № 22, № 43 в помещение № 20 фактически 0,71-0,74 м);	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.19	03.10.2022
8.	Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек (Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 22 от 16.11.2012 г. № 04:537:001:1000704870:0000 и экспликации к поэтажному плану	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.1.4	03.10.2022

литер Б 1-2 этаж: выход из помещений		
приемных групповых ячеек в		
лестничные клетки (1 этаж: из		
помещений № 9 в помещение № 10 –		
фактически 0,78 м; из помещений		
№ 39 в помещение № 37 фактически		
0,79м; 2 этаж: из помещения № 29 в		
помещение № 30 фактически 0,77м; из		
помещения № 32 в помещение № 31		
фактически 0,79м; из помещения		
№ 11 в помещение № 10 фактически		
0,82м; из помещения № 8 в		
помещение № 9 фактически 0,82м;)		
выхода из спальных помещений		
групповых ячеек непосредственно		
наружу на лестницу 3-го типа (1 этаж:		
из помещений № 3, № 45 фактически		
0,73-0,82 м. 2 этаж: из помещений №		
2, № 13, № 25, № 38 фактически		
0,74-0,79м; выход из общего		
коридора в лестничные клетки (из		
помещения № 20 в помещения № 31,		
30 фактически 0,76-0,78 м; из		
помещения № 18 в помещения № 9, №		
10 фактически 0,75-0,77 м); выход из		
спортивного зала в коридор (из		
помещения № 19 в помещение № 18		
фактически 1,13м).		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела федерального
(должность, фамилия, инициалы государственного
государственного пожарного надзора
инспектора по пожарному надзору)
Гаврилова Татьяна Владимировна

« 19 » марта 2021 г.



Федосова
(подпись)
М.П.

С предписание об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

✓ *Федосова*
(подпись)
« 19 » марта 2021 г.

Федорева Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного
Заведующий МБДОУ д/с № 21
должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении

_____ которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)