

21

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09
Отдел федерального государственного пожарного надзора
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,
электронный адрес: ZelepOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37

**Предписание N 74/1/1
об устранении нарушений**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица –
деятельности по физическому развитию детей № 21 «Золотой ключик»
в лице заведующего Федореевой Ольги Александровны
правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 74 от
(наименование органа ГПН)

« 25 » марта 2021 года,
статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период
с 10 час. 00 мин. «09» апреля 2021 года по 11 час. 00 мин. «09» апреля 2021 года
с 09 час. 30 мин. «13» апреля 2021 года по 11 час. 30 мин. «13» апреля 2021 года
с 10 час. 00 мин. «20» апреля 2021 года по 11 час. 00 мин. «20» апреля 2021 года

проведена проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России», капитаном внутренней службы
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
Гавриловой Татьяной Владимировной

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей № 21 «Золотой ключик», расположенного по адресу: Красноярский край, г.
Зеленогорск, ул. Ленина, д.16

совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей № 21 «Золотой ключик» Федореевой Ольгой
Александровной и заместителем заведующего по ХР Янсон Ниной Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (отсутствует сертификат на краску примененную для покраски стен в лестничных клетках и общих коридорах (Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 21 от 24.07.2012 г. № 04:537:0021000017150:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б 1 этаж: помещение № 1, № 41, № 38, № 39; 2 этаж: помещения № 13, №24, № 37, № 14, № 16, № 35, № 29, № 34	Правила противопожарного режима в РФ п. 25 утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	17.01.2022
2.	При использовании двупольных дверей на путях эвакуации не предусмотрено устройство для самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.24	17.01.2022
3.	Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (выход из приемной групповой ячейки в лестничную клетку. Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 21 от 24.07.2012 г. № 04:537:0021000017150:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б 1 этаж: из помещения № 31 в помещение № 39)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.22	17.01.2022
4.	Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (Согласно технического	Правила противопожарного режима в РФ п. 16 д) утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	17.01.2022

	паспорта на нежилое здание детского сада № 21 от 24.07.2012 г. № 04:537:0021000017150:0000 и эксplikации к поэтажному плану литер Б 1 этаж: дверь на пути эвакуации из помещения мойки групповой ячейки в приемную (из помещения № 6 в помещение № 7); 2 этаж: дверь на пути эвакуации из помещения игровой групповой ячейки в мойки (из помещения № 5 в помещение № 4)		
5.	При высоте лестниц более 45 см (фактически 0,81-0,9м) не предусмотрены ограждения с поручнями (лестницы в перепаде высот при выходе из спален групповых ячеек непосредственно наружу на лестницу третьего типа (Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 21 от 24.07.2012 г. № 04:537:0021000017150:0000 и эксplikации к поэтажному плану литер Б 2 этаж: в помещениях № 6, №, № 11, № 21; 1 этаж: в помещениях № 3, № 36	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.5.	03.10.2022
6.	Допускается применение декоративно- отделочных материалов для покрытия полов в помещениях здания дошкольного образовательного учреждения с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (фактически Г1, В2, РП1, ДЗ, Т2) (Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 21 от 24.07.2012 г. № 04:537:0021000017150:0000 и эксplikации к поэтажному плану литер Б 1 этаж : помещения игровых в групповых ячейках (помещение № 3, № 11, № 29, № 35); помещения спален в групповых ячейках (помещение № 2, № 10, № 28, № 36); помещения приемных в групповых ячейках (помещение № 7, № 8, № 30, № 31), кабинет ИЗО – помещение № 1. Литер Б 2 этаж : помещения игровых в групповых ячейках (помещение № 5, № 12, № 22); помещения спален в групповых ячейках (помещение № 6,	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, часть 7, статьи 134; таблица 3 таблица 29	03.10.2022

	№ 11. № 21); помещения приемных в групповых ячейках (помещение № 1, № 9, № 23); легио-центр – помещение № 13; кабинет психолога – помещение № 24; музыкальный зал – помещение № 15; спортивный зал – помещение № 27		
7.	Допускается применение декоративно-отделочных материалов для отделки стен залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях с более высокой пожарной опасностью, чем класса КМ 0 и (или) КМ1 (фактически лакокрасочные материалы КМ 2) (Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 21 от 24.07.2012 г. № 04:537:0021000017150:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б 2 этаж : музыкальный зал – помещение № 15; спортивный зал – помещение № 27	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, часть 8, статьи 134; таблица 3	03.10.2022
8.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15 (Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 21 от 24.07.2012 г. № 04:537:0021000017150:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б 1 этаж: из помещений приемных групповых ячеек в лестничные клетки (из помещений № 7, № 8 в помещение № 41; из помещений № 30, № 31 в помещение № 39) литер Б 2 этаж: из помещений приемных групповых ячеек в лестничные клетки (из помещения № 9 в помещение № 37; из помещения № 23 в помещение № 35); из помещения приемной групповой ячейки в коридор (из помещения № 1 и № 9 в помещение № 14; из помещения № 23 в помещение № 16)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.3	03.10.2022
9.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.10.2022

	предусмотрена менее 1.2 м (Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 21 от 24.07.2012 г. № 04:537:0021000017150:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б 1 этаж: путь эвакуации из спальных помещений групповых ячеек в игровые (из помещения № 2 в помещение № 3, из помещения № 10 в помещение № 11, из помещения № 28 в помещение № 29, из помещения № 36 в помещение № 35 (фактически 0,74-0,78 м); путь эвакуации из игровых групповых ячеек в приемные через санузлы или мочные (из помещения № 3 в помещение № 4 и № 6 ; из помещения № 4 и № 6 в помещение № 7; из помещения № 35 в помещение № 34 и № 32, из помещения № 34 и № 32 в помещение № 31 (фактически 0,75-0,78м); путь эвакуации из игровых групповых ячеек в приемные (из помещения № 11 в помещение №8, из помещения № 29 в помещение № 30 (фактически 0,75-0,78м). 2 этаж: путь эвакуации из спальных помещений групповых ячеек в игровые (из помещения № 6 в помещение № 5, из помещения № 11 в помещение № 12, из помещения № 21 в помещение № 22 (фактически 0,75-0,80м); путь эвакуации из игровых групповых ячеек в приемные через санузлы или мочные (из помещения № 5 в помещение № 2 и № 4 из помещений № 2 и № 4 в помещение № 1 (фактически 0,77-0,78м), путь эвакуации из игровой групповой ячейки в приемную (из помещения № 12 в помещение № 9 (фактически 0,78м)	пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.1.2	
10.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации, по которым могут эвакуироваться менее 15 человек в здании класса Ф.1.1 предусмотрена менее 1 м (Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 21 от 24.07.2012 г. № 04:537:0021000017150:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б 2 этаж: путь эвакуации по	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.3	03.10.2022

	коридору от спортивного зала к лестничной клетке (помещения № 29, № 34)		
11.	Помещение пищеблока, размещенного в общественном здании не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа с заполнением проёмов 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Согласно технического паспорта на нежилое здание детского сада № 21 от 24.07.2012 г. № 04:537:0021000017150:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б 1 этаж: помещение № 26)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6; часть 2, часть 3 статьи 88; таблица №23, № 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.5.2	03.10.2022
12.	Помещение чердака в здании класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1. не защищено системой пожарной сигнализации	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 1 части 2 статьи 1; часть 1 статьи 6, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.4.4; п.4.8; таблица № 3.	03.10.2022
13.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники без организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств на подъездах или дистанционного открывания с устройством видео- и аудиосвязи с местом их установки	Правила противопожарного режима в РФ п. 71 утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	03.10.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела федерального
(должность, фамилия, инициалы государственного
государственного пожарного надзора
инспектора по пожарному надзору)
Гаврилова Татьяна Владимировна

« 20 » апреля 2021 г.



С предписание об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

У [подпись]
(подпись)

« 20 » апреля 2021 г.

Федорева Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного)

Заведующий МБДОУ д/с № 21
должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении

_____ которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)